

EA / 59 / 2024

Kalisz 01.10.2024

INFORMACJA DLA OFERENTÓW NR 1

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A.,

z siedzibą w Kaliszu informuje, że w związku z pytaniami złożonymi przez Oferentów do postępowania nr **47/EA/WSK/2024** –
„Zakup lub wynajem sprężarki powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą”,
poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

- 1. W nawiązaniu do zapisu w zapytaniu: „sprężarka musi mieć gotowe wyjścia do odzysku ciepła [tak by można było podłączyć do niej wymiennik płytowy] i odzyskiwać ciepło z oleju sprężarki” prosimy dla porządku o potwierdzenie czy chodziło Państwu o to aby sprężarka była już wyposażona w zintegrowany z kompresorem płytowy wymiennik ciepła ale miałby on być dopiero w przyszłości wykorzystywany czy sprężarka nie ma posiadać zintegrowanego z kompresorem płytowego wymiennika ciepła, tylko w przyszłości miałby być zainstalowany zewnętrzny wymiennik ciepła współpracujący z dostarczoną sprężarką?**
Sprężarka ma być tylko przystosowana pod wymiennik, czyli nie ma posiadać zintegrowanego z kompresorem płytowego wymiennika ciepła, natomiast w przyszłości planowane jest zainstalowanie zewnętrznego wymiennika ciepła współpracującego z dostarczoną sprężarką.
- 2. Proszę o informację przy jakiej wartości ciśnienia ma zostać osiągnięty zakres wydajności górnych (17,5 – 18,5 m³/min)?**
Wskazany zakres wydajności powinien być osiągnięty przy wartości ciśnienia 7-8 bar.
- 3. Proszę dla porządku o potwierdzenie, że akceptowalny będzie niższy (tzn. lepszy, świadczący o „głębszym falowaniu”) poziom wydajności minimalnej?**
Tak, akceptujemy niższy poziom wydajności minimalnej.
- 4. Proszę o informację jaki poziom obciążenia sprężarki w skali roku założyć: 4.000 rbh, 6.000 rbh czy 8.000 rbh?**
Poziom obciążenia sprężarki w skali roku jaki należy założyć to 8.000 rbh/rok.
- 5. Czy silnik magnetyczny PM jest wymogiem niezbędnym?**
Tak, zastosowanie w sprężarce silnika z magnesem trwałym (PM) jest warunkiem koniecznym.
- 6. Proszę o przesłanie dodatkowych danych na temat pomieszczenia sprężarkowi, a dokładniej zdjęcia pomieszczenia oraz średnicę instalacji, z którą mielibyśmy się połączyć.**
Zdjęcia udostępniono drogą mailową. Średnica instalacji wynosi: Ø80 mm.

7. Podczas wizji lokalnych przekazano następujące informacje:

- Należy przyjąć dwa warianty okresu wynajmu urządzenia: na 3 i 5 lat, raty miesięczne, koszty przeglądów i serwisów gwarancyjnych wliczone w ratę,
- W przypadku zakupu urządzenia koszty przeglądów i serwisów gwarancyjnych należy ująć w ofercie jako opcję dodatkową,
- Sprężarka musi być wyposażona w osuszacz zewnętrzny, ujęty w ofercie jako opcja dodatkowa,
- Temperatura otoczenia: 25-30 °C,
- Koszt wymiennika należy ująć w ofercie jako opcję dodatkową,
- Koszt separatora olejowego należy ująć w ofercie jako opcję dodatkową,
- Należy załączyć do oferty kartę charakterystyki oferowanego urządzenia wraz z przykładowym cennikiem serwisowym,
- Transport i rozładunek urządzenia w miejsce docelowe po stronie Oferenta.

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Górski
Andrzej Górski

CZŁONEK ZARZĄDU

Przemysław Płotek
Przemysław Płotek

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a